

<b>Brandschutztechnische Einrichtung</b>	<b>Vorschriften</b>
<b>Feuerlöschgeräte und Anlagen</b>	
tragbare Feuerlöscher	DIN 14406-4 und Betrsv
fahrbare Feuerlöscher	DIN 1866-1 und Betrsv
Objekt-u. Raumlöschanlagen	DIN 14497 und VDS 2093
<b>Löschwassertechnik</b>	
Wandhydranten	DIN 14461/ 14462 und DIN 671
Steigleitung trocken	DIN 14462 und DIN 1988-600
Füll-u. Entleerungsstationen / Druckerhöhungsanlagen	DIN 14462 und DIN 1988-600
Über- und Unterflurhydranten	DIN 14339 und DIN 14384
<b>RWA- Anlagen</b>	
elektrische Rauch-u. Wärmeabzugsanlagen	LBO und DIN 57833
pneumatische und pyrotechnische Rauch-u. Wärmeabzugsanlagen	DIN 18 232
<b>Tür-u. Tortechnik</b>	
Brandschutztüren	ASR A 1.7
Brandschutztore	ASR A 1.7
Feststellanlagen für Türen und Tore	DIN 14677 und DiBt
Automatiktüren	DIN 18650
Kraftbetätigte Tore	ASR A 1.7
Brandschott-Förderanlagenabschluss	DIN 4102 und DIN 14677
Brandschutzklappen	VDMA 24186 Teil 1.
<b>Gefahrenmelder-u. Rauchmeldeanlagen</b>	
Rauch-, Thermo-, Gas-, CO-Melder	DIN 14676
Brandmeldeanlagen / Rauchmeldeanlagen	DIN 14675 und DIN14676
<b>Flucht-u. Rettungswege</b>	
Fluchttürsteuerungen	ElVTR
Notbeleuchtung	EN 50172
Fluchtwegbeleuchtung	EN 50172
<b>Pläne</b>	
Flucht-u. Rettungspläne	DIN ISO 23601
Feuerwehrpläne	DIN 14095
Brandschutzordnung	DIN 14096
<b>Organisatorischer Brandschutz</b>	
Unterweisung Umgang mit Feuerlöschern	ASR A2.2
Brandschutz Helfer / Evakuierungshelfer	ASR A2.2
Externer Brandschutzbeauftragter	DGUV Info 205-003, Industriebaurichtlinien
<b>Arbeitssicherheit</b>	
Elektrische Betriebsmittel	DGUV Vorschrift 3
Leiter / Tritte	DGUV Info 208-016
Regale	DIN EN 15635
<b>Baulicher Brandschutz</b>	
Brand-, Rohrabschottung, Brandschutzverkleidung	DIN 4102

Prüfung durch einen Sachkundigen, Intervall Mindestanforderung
2-jährlich
2-jährlich
jährlich/ vierteljährlich
jährlich
2-jährlich
jährlich
jährlich
jährlich
jährlich
jährlich
jährlich
jährlich/ vierteljährlich
jährlich
jährlich
jährlich
regelmäßig und bei baulichen Änderungen
dto
dto
jährlich
regelmäßig
entfällt
2-jährlich/ jährlich
regelmäßig nach Gefährdungsbeurteilung
jährlich
entfällt